

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00734/25

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОФАЙН РУС» (ЗАО «ПРОФАЙН РУС»),  
Адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, пр-д 2-й Рощинский, д. 8,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115419, г. Москва, пр-д 2-й Рощинский, д. 8,  
ОГРН 1027739332961, ИНН 7707131508, Тел.: +7(495) 232-93-30, Адрес электронной почты:  
alexander.leonow@profine-group.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОФАЙН РУС» (ЗАО «ПРОФАЙН РУС»),  
Адрес (местонахождения): 115419, г. Москва, пр-д 2-й Рощинский, д. 8,  
Адреса производства продукции: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Первостроителей, д. 7а.  
ОГРН 1027739332961, ИНН 7707131508.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КВЕ" (окрашенные в массу), выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 (ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Технические условия)	код ОКПД2:	22.21.10
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	-

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ




Протоколы испытаний: №№ 3130/ТР от 05.12.2025, (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),  
Акты о результатах анализа состояния производства: № 2076/АСП от 27.10.2025, (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),  
Схема сертификации 4с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа нормальногорючие (Г3) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);  
Группа умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);  
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);  
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.12.2025 по 15.12.2030

 РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
		Галстян А.Г.