

СИСТЕМНЫЙ ПАСПОРТ № PR-KBE-2024-06-01



Системодатель ЗАО «профайн РУС», 115419 г. Москва,
2-й Рощинский проезд д.8 стр.6

Профильная система KBE_58

Серия профилей NT_58 Система входных дверей

Материал ПВХ

Типы оконных/
дверных блоков Поворотные

Назначение

Системный паспорт - сводный документ, содержащий результаты испытаний оконных и дверных блоков по основным эксплуатационным характеристикам определенных типов оконных/дверных блоков, указанных в настоящем документе.

Область применения

Системный паспорт может быть использован Компаниями-производителями и оконных/дверных блоков для подтверждения качества выпускаемой продукции при условии соблюдения требований ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30673-2013, а также требований технической документации ЗАО "профайн РУС" и ГОСТ 30674-99.

Список сертификационных документов

Сертификат соответствия РОСС RU.АИ09.Н00900
Протокол испытаний № 81/2(4-09-2/21/68) от 18.10.2021.

Испытанные образцы

Описание образцов указаны в приложении 1 к настоящему документу.

Содержание

Документ содержит 2 страницы:

1. Системный паспорт.
 2. Приложение 1. Описание образцов.
- Приложение 2. Варианты заполнения образцов, результаты испытаний.

Срок действия

Настоящий системный паспорт действует до 18.10.2026 г.

Тип образца		1			
Изображение					
Наименование показателя		Классификация			
	Приведенное сопротивление теплопередаче*, м² С/Вт, до/ (класс)	0,66 (B2)			
	Воздухопроницаемость при ΔP=100 Па, класс	A			
	Водопроницаемость при 600 Па, класс	A			
	Сопротивление ветровой нагрузке при 1000 Па, класс	A			
	Снижение воздушного шума транспортного потока до*, дБА (класс)	32 (B)			
	Долговечность, усл.лет	40			

* - в таблице приведено максимальное значение показателя, см. Приложение 2

Технический директор
ЗАО «профайн РУС»

Каралетян А. В.

15.02.2024



ЗАО «профайн РУС»
115419 Москва
2-й Рощинский проезд, д. 8

Телефон +7 495 2329330
Факс +7 495 2329331
www.profine-group.ru
www.kommerling.ru
www.kbe.ru
www.knipping-okna.ru